

CANTIDAD DE INCIDENCIAS REPORTADAS EN EL AÑO 2025

INCIDENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROM. 2025
Fuga de Agua en Caja de Medidor	86	79	77	82	84	358	139	87	93	139	104	53	115.1
Fuga en Acometida	101	14	28	33	22	34	65	40	62	70	60	57	48.8
Fuga en Red Matriz	46	148	55	53	24	43	47	46	71	30	15	33	50.9
Atoro de Conexión	123	127	66	55	105	149	97	61	90	157	154	43	102.3
Atoro de Colector	165	46	78	71	192	64	75	141	138	134	136	67	108.9
Instalacion tapas (agua)	20	20	9	12	37	47	28	43	38	30	22	19	27.1

longitud de red de agua potable (km)	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
longitud de red de alcantarillado (km)	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5	422.5

DENSIDAD DE INCIDENCIAS OPERACIONALES POR LONGITUD DE REDES (incidencia/kmde red)

INCIDENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROM. 2025
Fuga de Agua en Caja de Medidor	0.221	0.203	0.197	0.210	0.215	0.918	0.356	0.223	0.238	0.356	0.267	0.136	0.295
Fuga en Acometida	0.259	0.036	0.072	0.085	0.056	0.087	0.167	0.103	0.159	0.179	0.154	0.146	0.125
Fuga en Red Matriz	0.118	0.379	0.141	0.136	0.062	0.110	0.121	0.118	0.182	0.077	0.038	0.085	0.131
Atoro de Conexión	0.291	0.301	0.156	0.130	0.249	0.353	0.230	0.144	0.213	0.372	0.364	0.102	0.242
Atoro de Colector	0.391	0.109	0.185	0.168	0.454	0.151	0.178	0.334	0.327	0.317	0.322	0.159	0.258
Instalacion tapas (agua, desagüe, buzón)	0.06	0.06	0.027	0.036	0.11	0.14	0.083	0.128	0.113	0.089	0.065	0.057	0.081

